



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР.039/3.Н.00069**
(номер сертификата соответствия)

025829
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП»
308570, Россия, Белгородская область, Белгородский район, пос. Северный 1-й, ул. Новая, д.2-Г. ОГРН 1093130000413.
Тел. 8 (4722) 357-222

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя работ, услуг)

ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП»
308570, Россия, Белгородская область, Белгородский район, пос. Северный 1-й, ул. Новая, д.2-Г. ОГРН 1093130000413.
Тел. 8 (4722) 357-222

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области,
305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 116-Б. ОГРН 1074632002455. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.039/3 действительно до 17 декабря 2017 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированных работах, услугах)

Листы сотовые поликарбонатные марки POLYNEX промышленного назначения, толщиной от 4 мм до 18 мм (с добавками антипирена), изготовленные по ТУ 2246-004-896766115-2012. Серийный выпуск.

код ОКП
22 4600
код ТН ВЭД
-- -- --

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, метод 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 - умеренно - воспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 - с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2 - умеренноопасные). ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП1-нераспространяющие).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет по испытаниям № 45-2016 от 05.12.2016, выданный ИЛ «КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области, № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.025/3 выдано 8.12.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия работ, услуг)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Сертификат соответствия №ST.RU.0001.P39052 выдан 09.07.2014.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.12.2016 по 13.12.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Черенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Нешин