

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ67.В.01022  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1381929  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт»,  
Адрес: 420099, Российская Федерация, Республика Татарстан, Высокогорский район, 2км южнее деревни Макаровка, ОГРН: 1071690026583, Телефон: 78432330533, Факс: 78432330280

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт»,  
Адрес: 420099, Российская Федерация, Республика Татарстан, Высокогорский район, 2км южнее деревни Макаровка, ОГРН: 1071690026583, Телефон: 78432330533, Факс: 78432330280

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",  
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Листы и профильные соединения из поликарбоната, Марка RATIONAL. Выпускаемые по ТУ 2291-011-81057157-2014,

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89

код ОК 005 (ОКП)

229180

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протокол № 62-10 от 07.10.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от

05.08.2011 года до 04.08.2016 года, адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.ФКО6.К00021 от 06.03.2014 года до 06.03.2017 года, выданный ЗАО ОС ИСМ ТатСерт (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.13ФКО6)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2014 по 07.10.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

*Н. Г. Ногина*

Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*С. М. Пронин*

С. М. Пронин

